


# ചെറുകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഊർജ്ജകാര്യക്ഷമത

## ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ്

EMC/2020-21/06



ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ് മൂന്നു വർഷത്തിന്റെ ഇടവേളകളിൽ കൃത്യമായി നടത്തുക വഴി പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉർജ്ജകാര്യക്ഷമത വിലയിരുത്താൻ കഴിയും.



സബ് മീറ്ററിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഉർജ്ജ ഉപയോഗം സ്ഥിരമായ ഇടവേളകളിൽ നിരീക്ഷിക്കുക



പവർ ഫാക്ടർ 0.95 മുകളിൽ നിലനിർത്തുക വഴി വൈദ്യുതി ബില്ലിലെ പെനാൽട്ടി ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും.



ഊർജ്ജസംരക്ഷണം, ജീവസംരക്ഷണം...



എന്നർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ- കേരള  
ശ്രീകാര്യം-പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695017  
ഫോൺ: 0471-2594922, 2594924  
ഇമെയിൽ: aneeshrajendran@keralaenergy.gov.in  
വെബ്സൈറ്റ്: www.keralaenergy.gov.in