

ചെറുകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഊർജ്ജകാര്യക്ഷമത

സ്റ്റീം സംവിധാനങ്ങളിലെ ഊർജ്ജസംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ

EMC/2020-21/09



സ്റ്റീം ലീക്കുകളും കണ്ടൻസേറ്റ് ലീക്കുകളും കണ്ടെത്തിയാലുടൻ പരിഹരിക്കുക



സ്റ്റീം ട്രാപ്പുകളിൽ തുടർച്ചയായി ചോർച്ചയുണ്ടായെന്ന് പരിശോധിക്കുക



കണ്ടൻസേറ്റിൽ നിന്നും താപോർജ്ജം വിഭജിപ്പിക്കുക



സ്റ്റീം ഇജക്ടറുകൾക്ക് പകരം ഇലക്ട്രിക് പമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക



ഉചിതമായ സ്റ്റീം ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക



പ്രഷർ റെഡ്യൂസിംഗ് വാൽവുകൾ മൈക്രോ ടർബൈനകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക



പ്രക്രിയയുടെ താപനില ശരിയായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക

ഊർജ്ജസംരക്ഷണം, ജീവസംരക്ഷണം...



എന്നർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ- കേരള

ശ്രീകാര്യം-പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695017

ഫോൺ: 0471-2594922, 2594924

ഇമെയിൽ: aneeshrajendran@keralaenergy.gov.in

വെബ്സൈറ്റ്: www.keralaenergy.gov.in